

# Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 0000310315; KRS 0000037824

Centrala tel. 22 76 33 100, Sekretariat 22 76 33 259, fax 22 76 33 343

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 1.09.2020 r

Dotyczy: „Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnego zadania inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”.

znak sprawy: ZAM/14/2020.


## Odpowiedzi nr 3

L.p	Pytanie	Odpowiedź
55	Półki w szafkach z regulacją skokową max co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Półki ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi lub phycinowe oklejane laminatem. Rodzaj zastosowanych półek określa specyfikacja assortymentowo-techniczna . Wsporniki półek osadzone w metalowych rastrach z wytłoczeniami gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków szaf i szafek. Wykluczają się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki A wyposażone w gumowe wibroizolatory.	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenie i wyposażenie wymagające montażu (trwale przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.

Dotycz dokumentu – Opis Projekt Wykonawczy Technologia i Wyposażenie

12. Dane techniczne urządzeń, sprzętu medycznego i wyposażenia technicznego wymagającego montażu  
Poz. 12.3 Sufitowa lampa operacyjna LED, dwuczaszowa z dodatkowym ramieniem do monitora oraz przygotowaniem do montażu kamery HDTV

	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenie i wyposażenie wymagające montażu (trwale przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.
83 A	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenie i wyposażenie wymagające montażu (trwale przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.
83 B	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofrowanie lampy dwuczaszowej, w której czasza główna emmituje światło o natężeniu 160Klux a lampa pomocnicza 130 klux?
83 C	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofrowanie lampy dwuczaszowej z ilością diod w czaszy głównej i pomocniczej – 88 (każda z czasz)?
83 D	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofrowanie lampy dwuczaszowej, w której diody LED zabezpieczone są ostonami wykonanymi z poliwęglanu, który jest bardziej odporny na zarysowania niż szkło?



83

	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenie i wyposażenie wymagające montażu (trwale przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.
83 E	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenie i wyposażenie wymagające montażu (trwale przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.
83 F	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie lampy dwuczaszowej ze stałą temperaturą barwową 4300 lub 4800k?
83 G	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie lampy dwuczaszowej o wskaźniku CRI=93?
83 H	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie lampy dwuczaszowej o średnicy pola operacyjnego regulowanego w zakresie 220-340mm?
83 I	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie lampy dwuczaszowej z przedziałem L1+L2 o wartości 110cm dla lampy głównej i pomocniczej.

83	J	<p>Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu (trwałe przytwierdzone do podlogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.</p>	
143	J	<p>W obecnie udostępnionej dokumentacji jest jedynie projekt automatyki dla wymiennikowni, brak natomiast projektu technologii wymiennikowni ( inaczej węzła cieplnego ) oraz przyłącza cieplnego do tej wymiennikowni. Prosimy o jego udostępnienie</p>	<p>Propozycja odpowiedzi rekomendowana przez Inwestora Zastępczego w nawiązaniu do spotkania z ZEC Wołomin - Zakres przedmiotu Zamówienia nie obejmuje budowy węzła cieplnego i przyłącza cieplnego.</p>
144	J	<p>Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w plikach edytowalnych.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie dokumentacji projektowej w plikach edytowalnych.</p>
145	J	<p>Prosimy o przestanie dokumentacji projektowej w kolorze w szczególności dotyczącej projektów branżowych</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i OPZ dokumentacja projektowa w formacie PDF jest zapisana w kolorze</p>
146	J	<p>Prosimy o przesłanie wiążących przedmiarów robót dot. ww inwestycji, z uwzględnieniem prac, które są wymagane tj. podział budynku A na realizację piwnic w całym zakresie oraz resztę kondygnacji w stanie surowym.</p>	<p>Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczalltowe, jak również złotona oferta ma charakter ryczalltowy dlatego zamawiający nie dołącza przedmiarów robót.</p>
147	J	<p>W związku z przedstawieniem przez Zamawiającego podziałem realizacji prac w budynku A na piwnice w całym zakresie oraz resztę budynku w stanie surowym prosimy o:</p>	<p>Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczalltowe, jak również złotona oferta ma charakter ryczalltowy dlatego zamawiający nie dołącza przedmiarów robót. W Budynku A należy wycenić zamawiający nie dołącza przedmiarów robót.</p>
148	J	<p>a. przedstawienie dokumentacji projektowej, która uwzględniać będzie podział prac z dokładnym zaznaczeniem zakresów w tym instalacji. Brak przedstawienia powyższego podziału uniemożliwi złożenie oferty w sposób jednoznaczny oraz konkurencyjny, jak również będzie podstawa do wyceny przez przedstawicieli różnych wariantów uwzględniających różne zakończenie obiegu instalacji, Oferentów często znacząco zwiększące koszty „dokończenia instalacji” a w skrajnych przypadkach konieczności wykonania od nowa całej instalacji.</p>	

	Jednocześnie prosimy o informację czy Zamawiający jest świadom następstw związanych z przedstawieniem powyższego podziału prac tj: a. Powstałych kosztów dotyczących konieczności przeprojektowania instalacji. b. Koszty związane z koniecznością ogrzewania kondygnacji nie użytkowanych ze względu na prowadzenie niezbędnych instalacji do funkcjonowania budynku pionami nieogrzewanymi. c. Koszty związane z izolacją termiczną między ogrzewaną kondygnacją podziemną i nieogrzewaną nadziemną d. Koszty związane z ponownym uzyskaniem pozwolenia na budowę w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie części podziemnej. e. Koszty związane z uzgodnieniami rzeczników oraz projektantami	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
148	Prosimy o informację czy Projektant wyraża zgodę na „odcięcie” instalacji bez wykonywania części nadziemnych w budynku A?	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Pojęcie odcięcia instalacji na wyższych kondygnacjach nie występuje w przedmiotowym zakresie prac.
149	W związku z przedstawieniem podziału realizacji prac dotyczących budynku A prosimy o informację czy Zamawiający jest świadom związków z tym następstwem tj. wymagania przeprojektowania instalacji, uzyskania ponownego uzgodnienia z rzecznikową ds. ppoż. oraz przedstawienia kompletnego projektu zamiennego w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie jedynie części podziemnej?	Poziom piwnic bud. A nie będzie użytkowany, sturyt będzie wyłącznie do przesyłu mediów do innych budynków. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dokumentacji zamiennej.
150	Czy zamawiający jest świadom, że przez zastosowanie etapowania prac w budynku A zmusza wykonawcę do przeprojektowania instalacji co zmienia postępowanie przetargowe z formuły „buduj na „projektuj i buduj”?	Nie zachodzi konieczność wykonywania dokumentacji zamiennej dla budynku A, budynek B może funkcjonować niezależnie od budynku A, w budynku A zakres przedmiotowego postępowania obejmuje instalację w poziomie piwnic, które zasilają budynek B w media.
151	Prosimy o informację czy po stronie Zamawiającego będzie ponowne uzgodnienie dokumentacji dotyczącej instalacji hydrantowej w zakresie rzeczników ds. ppoż. ze względu na znaczne zmiany dotyczące nie wykonywania części nadziemnej instalacji hydrantowej?	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
152	Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego architektury i zagospodarowania terenu.	Zamawiający załączy projekt architektury i zagospodarowania terenu do SIWZ
153		

	Prosimy o informację jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji objętej zamówieniem.	Zamawiający przed przystąpieniem do otwarcia ofert poinformuję o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji.
154	Prosimy o uzupełnienie Projektu Wykonawczego Konstrukcji o rysunki szalunkowe.	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Projekt Wykonawczy konstrukcji jest wykonany poprawnie.
155	Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki geologiczno-inżynierskie.	Wszystkie niezbędne informacje są w opisie konstrukcji w projekcie budowlanym.
156	Prosimy o informację dot. możliwości wykonania wizji lokalnej planowanej inwestycji.	Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania wizji lokalnej po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego.
157	Prosimy o przekazanie informacji nt. istniejącego zagospodarowania terenu planowanej inwestycji.	Informacje o istniejącym zagospodarowaniu są w opisie w części budowy zostały usunięte.
158	Prosimy o informację kiedy planowana jest realizacja kolejnego etapu budynku A polegającego na wykończeniu części nadziemnych wraz z instalacjami?	Pytanie nie dotyczy zakresu realizowanego postępowania przetargowego.
159	Prosimy o informację w jaki sposób rozwiązać zasilanie instalacji gazów medycznych w budynku B? Zgodnie z zapisami SIWZ budynek A ma zostać wykonany bez instalacji gazów medycznych	Należy wykonać w budynku A wszystkie instalacje umożliwiające zasilanie w media budynku B i istniejącego budynku C szpitala.
160	„- wraz z instalacjami dla kondygnacji -1: elektryczną, wentylacyjną, grzewczą, chłodniczą, klimatyzacyjną, wodno-kanalizacyjną”, jednakże stacja sprzężark projektowo znajduje się w budynku A, brakuje zatem	Zamawiający chce uzyskać zgodę na użytkowanie wyłącznie budynku B możliwości zasilenia instalacji w budynku B.
161	Zamawiający w zakresie prac wymienia "uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego". Natomiast zakres zamówienia jest mniejszy niż w projekcie Budowlanym i Pozwoleniu na Budowę "Decyzja nr 1299p/2017 z dnia 09.10.2017r. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający chce uzyskać Częściowe Pozwolenie na Użycikowanie i wskazać dokładny zakres Inwestycji i jego elementy jakie mają być objęte Częściowym Pozwoleniem na Użycikowanie.	Zamawiający chce uzyskać zgodę na użytkowanie wyłącznie budynku B
162	Prosimy o przekazanie modelu 3D Inwestycji w formacie DWG.	Zamawiający nie udostępnia rysunków w formacie dwg.
163	Prosimy o przekazanie modelu 3D Inwestycji w formacie IFC	Zamawiający nie udostępnia modelu 3D Inwestycji w formacie IFC

164	Prosimy o potwierdzenie, że na kondygnacji -1 budynku A nie mają być wykonywane prace wykończeniowe (ściany działowe, posadzki, tynki, sufity montaż drzwi wewnętrznych)?	W poziomie -1 bud. A należy wykonać wszystko to co umożliwi montaż w łączniku podziemnym pomiędzy budynkiem A i budynkiem B należy wykonać komplet robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z Projektem Wykonawczym?
165	Prosimy o szczegółowe informacje jakie elementy instalacji elektrycznych na poziomie -1 budynku A należy wykonać w ramach postępowania przetargowego.	Tak należy łącznik wykonać w całości Należy wykonać w budynku A wszystkie instalacje umożliwiające zasilanie w media budynku B i istniejącego budynku C szpitala
166	Prosimy o szczegółowe informacje jakie elementy instalacji C.O. na poziomie -1 budynku A należy wykonać w ramach postępowania przetargowego.	Należy wykonać w budynku A wszystkie instalacje umożliwiające zasilanie w media budynku B i istniejącego budynku C szpitala
167	Prosimy o szczegółowe informacje jakie elementy instalacji gazów medycznych na poziomie -1 budynku A należy wykonać w ramach postępowania przetargowego	Należy wykonać w budynku A wszystkie instalacje umożliwiające zasilanie w media budynku B i istniejącego budynku C szpitala
168	Prosimy o szczegółowe informacje jakie elementy instalacji gazów medycznych na poziomie -1 budynku A należy wykonać w ramach postępowania przetargowego	Należy wykonać w budynku A wszystkie instalacje umożliwiające zasilanie w media budynku B i istniejącego budynku C szpitala
169	Prosimy o szczegółowe informacje jakie elementy instalacji wentylacji mechanicznej na poziomie -1 budynku A należy wykonać w ramach postępowania przetargowego	Należy wykonać w budynku A wszystkie instalacje umożliwiające zasilanie w media budynku B i istniejącego budynku C szpitala
170	Prosimy o szczegółowe informacje jakie elementy instalacji wodno - kanalizacyjnej na poziomie -1 budynku A należy wykonać w ramach postępowania przetargowego	Należy wykonać w budynku A wszystkie instalacje umożliwiające zasilanie w media budynku B i istniejącego budynku C szpitala
171	Prosimy o szczegółowe informacje jakie elementy projektu technologii na poziomie -1 budynku A należy wykonać w ramach postępowania przetargowego	Należy wykonać w budynku A wszystkie instalacje umożliwiające zasilanie w media budynku B i istniejącego budynku C szpitala
172	Prosimy o przekazanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla Inwestycji.	Wszystkie niezbędne informacje są w opisie konstrukcji w projekcie budowlanym
173	Prosimy o przekazanie projektu odwodnienia wykopu.	Projekt odwodnienia wykopu będzie należał do obowiązku Wykonawcy.
174		

	Proszę wyspecyfikowanie sposobu zabezpieczenia ściany i okien oraz wskazanie zakresu prac rozbiórkowych elewacji istniejącego budynku pomiędzy osiami O i N w stiku z nowoprojektowanym budynkiem "A".	W miejscu połączenia budynku A z istniejącym budynkiem szpitala należy usunąć docieplenie elewacji w celu wykonania połączenia budynków z dokładnie określona szerokością dylatacji między budynkami. Okna w budynku istniejącym, na stylu z budynkiem A należy zabezpieczyć od zewnątrz płytami zewnętrznej mineralnej o grubości 3 cm lub płytami piśniovymi. Okna będą wyjęte od wewnętrz w czasie robót w istniejącym budynku szpitala i w czasie wykonywania połączenia budynku A z istniejącym budynkiem szpitala.
175	Prosimy o informację czy nowo - projektowany ciąg komunikacyjny z dwoma szybami windowymi w budynku "A" zlokalizowany w osiach 8-9/N-M ma być połączony na wszystkich kondygnacjach z korytarzem istniejącego budynku. Jeżeli tak proszę uszczegółowić zakres prac budowlanych i instalacyjnych w/w lokalizacji	Należy wykonać szyby windowe na wszystkich kondygnacjach w celu umożliwienia wykonania robót elewacyjnych w całości. Połączenie z budynkiem istniejącym szpitala nie obejmuje przedmiotowe postępowanie przetargowe
176	Prosimy o wskazanie pomieszczeń technicznych w jakich trzeba wykonać roboty budowlane, które są niezbędne do uruchomienia instalacji na poziomie -1 budynku "A".	Należy wykonać w budynku A wszystkie instalacje umożliwiające zasilanie w media budynku B i istniejącego budynku C szpitala
177	Prosimy o przekazanie schematu podziału budynków na strefy p.poż	W opisie w części architektonicznej projektu, strefy p.poż są dokładnie opisane.
178	Prosimy o udostępnienie przedmiarów Inwestorskich	Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, jak również złożona oferta ma charakter ryczałtowy dlatego zamawiający nie dodała przedmiarów robót.
179	Prosimy o udostępnienie projektu przyłącza c.o	Zakres przedmiotu Zamówienia nie obejmuje budowy węzła cieplnego i przyłącza cieplnego.
180	Czy na planowanym terenie po zabudowie znajdują się drzewa do wycinki?	Na terenie inwestycji nie występują drzewa konieczne do wycinki których lokalizacja kolidowała by z realizacją przedmiotowej inwestycji.
181	Prosimy o wskazanie z jakich profili mają być wykonane okna, z aluminiowymi czy PCV. W zestawieniach profile są opisane jako aluminiowe natomiast w opisie projektu wykonawczego jako PCV.	Z uwagi na elewację wentylowaną należy wycenić okna aluminiowe, tak jak w zestawieniu stolarki
182	Proszę o podanie nr koloru z palety RAL jakie mają mieć okna aluminiowe oraz drzwi wewnętrzne jako PCV.	Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
183	Prosimy o przestanie operatu akustycznego	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i OPZ.
184		

	Prosimy o uzupełnienie wykazu stolarki drzwiowej o opisy z jakiego materiału mają być wykonane drzwi o oznaczeniach: D23, D24, DP3, D21.	Przedmiotowe drzwi będą wykonane w technologii drzwi aluminiowych.
185	Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego dla konstrukcji stalowej dachu szklanego na kondygnacji +1 budynku A wraz z wykazem stali profilowej.	Zamawiający załączył przedmiotową dokumentację projektową.
186	Prosimy o przekazanie zestawienia oraz detali dla pochwytów na korytarzach, wyszczególnionych na rysunkach rozwinięć ścian.	Zabezpieczenia ścian są pokazane na wszystkich rzutach budynku B.
187	Prosimy o pod wysokośći kominów na dachach oraz materiałów z jakich mają być wykończone.	Vszystkie otwory kanałów wentylacyjnych, wychodzące nad dach mają być obudowane i wykonane zgodnie z rysunkiem detalu nr 94.
188	Prosimy o przekazanie wytycznych do wykonania i montażu loga na budynku szpitala.	Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
189	Prosimy o przekazanie prawidłowych rysunków Projektu Wykonawczego części konstrukcyjnej nr: K4R1 i K5R1. Na przekazanych rysunkach przedstawione są tylko fragmenty stropów.	Zamawiający załączył przedmiotową dokumentację projektową.
190	Czy w zakresie zamówienia jest dostawa wraz z montażem przyborów sanitarnych i baterii?	Tak ale tylko w budynku B.
191	Prosimy o udostępnienie brakujących opracowań: - projekty branży Architektura - przedmiary robót w zakresie wielobranżowym - dotychczas udostępnione projekty prosimy o udostępnienie także w zapisie rysunków edytowalnych w formacie .dwg	Zamawiający załączył przedmiotową dokumentację projektową. - Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, jak również złożona oferta ma charakter ryczałtowy dlatego zamawiający nie dodała przedmiarów robót. - Zamawiający nie udostępnia rysunków w formacie dwg.
192	Prosimy o sprecyzowanie robót zawartych w sformułowaniu: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) budowę budynku A - pozostałe kondygnacje budynku A stan surowy zamknięty; Czy Zamawiający w stan surowy wlicza ściany działowe, posadzki?	Zamawiający informuje, że stan surowy zamknięty dla kondygnacji powyżej poziomu piwnic to stan bez ścianek działowych i posadzek natomiast piwnice należy wykonać ze ściankami działowymi, tynkowaniem, posadzkami i instalacjami.
193		

	<p>W związku z ogłoszonym postępowaniem: ZAM/14/2020 „Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” stwierdzamy, że w dokumentacji projektowej brakuje opracowań dotyczących branży architektury. Prosimy o pilne uzupełnienie tych projektów</p>	Zamawiający udostępnia przedmiotowe projekty.
194	<p>Nawiązując do SIWZ pkt.9 dotyczącego warunków udziału w postępowaniu p. p 9.2.3 nakazuje przedłożenia kwalifikacji zawodowych, z uwagi że instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym i nie podlega warunkom prawa budowlanego, jak jest to ujęte w SIWZ lecz Ustawie o Wyrobach Medycznych.</p> <p>W związku z powyższym proszę o informację:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Czy do oferty należy załączyć dokument potwierdzający kwalifikacje kierownika robót w specjalności instalacji gazów medycznych</li> </ol>	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
195	<p>W/w jest zgodne z:</p> <p>ü Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2013 poz 907. W art.22 pkt 1 Ustawa nakazuje posiadanie kwalifikacji jeżeli są wymagane do wykonania zadania.</p> <p>ü 2. Posiadanie kwalifikacji nakazuje Ustawa o Ułatwieniu Dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Dz.U. z dnia 09.05.2014 poz 768 art. 13 pkt 4b (str. 4 ustawy - zmiany) dopuszcza mistrzów i techników do wykonywania samodzielnich funkcji na budowie.</p> <p>ü Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014. Dz.U. 2014 poz 1145 wprowadzono do stosowania zasad "Monter i Mistrz Instalacji Gazów Medycznych" który odpowiada do charakterowi wykonywanych prac.</p> <p>Proszę o zamieszczenie przedmiarów robót instalacji gazów medycznych</p>	Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, jak również złożona oferta ma charakter ryczałtowy dlatego zamawiający nie dodała przedmiarów robót.
196		

	Prosimy o uzupełnienie Części III SIWZ o: a. Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłożu gruntuowego dotycząca projektowanych budynków na terenie Szpitala przy ul. Gdyńskiej w Włocławku; b. Projekt Zagospodarowania terenu TOM I; c. Projekt budowlany TOM II Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego (architektura, technologia, konstrukcja, instalacje: wod-kan, grzewcze, chłodnicze, wentylacja i klimatyzacja, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje gazów medycznych);	W części konstrukcyjnej opisu do Projektu Budowlanego jest pełna informacja o warunkach geotechnicznych
197	Prosimy o przekazanie dokumentacji, a w szczególności Projektów wykonawczych w formie edytowalnej .dwg;	Zamawiający nie udostępnia rysunków w formacie dwg.
198	Prosimy o przekazanie przedmiarów robót	Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, jak również złożona oferta ma charakter ryczałtowy dlatego zamawiający nie dodała przedmiarów robót.
199	Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego przyłącza cieplnego	Zakres przedmiotu Zamówienia nie obejmuje budowy węzła cieplnego i przyłącza cieplnego.
200	Prosimy o potwierdzenie, że przyłącze cieplne jest poza zakresem oferty	Zakres przedmiotu Zamówienia nie obejmuje budowy węzła cieplnego i przyłącza cieplnego.
201	Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego węzła cieplnego	Zakres przedmiotu Zamówienia nie obejmuje budowy węzła cieplnego i przyłącza cieplnego.
202	Prosimy o potwierdzenie, że kompletny węzeł cieplny jest poza zakresem oferty	Zakres przedmiotu Zamówienia nie obejmuje budowy węzła cieplnego i przyłącza cieplnego.
203	Prosimy o potwierdzenie, że w budynku A ścianki wewnętrzne działowe murowane lub z płyt GK o gr. 12 cm, 8 cm, 6 cm nie są przedmiotem zamówienia	W budynku A ścianki są do wykonania wyłącznie w poziomie piwnic, tj. kondygnacji -1.
204	Prosimy o potwierdzenie, że w budynku A klapy oddymiające nie są przedmiotem zamówienia	W budynku A klapy oddymiające nie są przedmiotem zamówienia.
205	Prosimy o potwierdzenie, że w budynku A wykończenie elewacji z dociepleniem od zewnątrzewnętrznej mineralną gr. 20,0 cm elewacje wentylowane z wykończeniem zewnątrz z płyt ceramicznych zawieszanych na specjalnych rusztach aluminiowych, poziom referencyjny Creaton Tonality, nie jest przedmiotem zamówienia;	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich elewacji zgodnie z projektem
206	Prosimy o potwierdzenie, że w budynku A windy nie są przedmiotem zamówienia	W budynku A należy wykonać szyb windy bez dostawy dźwigu osobowego.
207		

	Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wyszczególnione w Projekcie wykonawczym technologii i wyposażenia w tabeli: ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO TECHNICZNEGO i MEBLOWEGO PIWNICE - BUDYNEK ISTNIEJĄCY (str. 49 $\div$ 51), nie jest przedmiotem zamówienia;	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu (trwałe przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.
208	Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wyszczególnione w Projekcie wykonawczym technologii i wyposażenia w tabeli: ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO TECHNICZNEGO i MEBLOWEGO PIWNICE - BUDYNEK A (str. 52 $\div$ 60) w tym m.in. zestawy komputerowe, czajnik, kuchenka mikrofalowa, stacja uzdatniania wody, Stół sekcyjny z regulacją wysokości, Komora chłodnicza na przechowywanie 9-ciu związków zamkany wózek transportowy, sterylizator niskotemperaturowy, automatyczna myjnia-dezynfektor do wózków, myjnia dezynfektor, sterylizator parowy, fotele i meble biurowe, jest przedmiotem zamówienia;	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu (trwałe przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.
209	Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wyszczególnione w Projekcie wykonawczym technologii i wyposażenia w tabeli: ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO TECHNICZNEGO i MEBLOWEGO PIWNICE - BUDYNEK B (str. 60 $\div$ 61), jest przedmiotem zamówienia;	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu (trwałe przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.
210	Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wyszczególnione w Projekcie wykonawczym technologii i wyposażenia w tabeli: ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO TECHNICZNEGO i MEBLOWEGO PARTER - BUDYNEK ISTNIEJĄCY (str. 61 $\div$ 66), nie jest przedmiotem zamówienia;	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu (trwałe przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.
211	Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wyszczególnione w Projekcie wykonawczym technologii i wyposażenia w tabeli: ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO TECHNICZNEGO i MEBLOWEGO PARTER - BUDYNEK A (str. 66 $\div$ 80), nie jest przedmiotem zamówienia;	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu (trwałe przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.
212	Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wyszczególnione w Projekcie wykonawczym technologii i wyposażenia w tabeli: ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO TECHNICZNEGO i MEBLOWEGO PARTER - BUDYNEK B (str. 80 $\div$ 90), jest przedmiotem zamówienia	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu (trwałe przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.

214	Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wyszczególnione w Projekcie wykonawczym technologii i wyposażenia w tabeli: ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO TECHNICZNEGO i MEBLOWEGO i PIĘTRO - BUDYNEK A (str. 101 ÷116), nie jest przedmiotem zamówienia;	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenie i wyposażenie wymagające montażu (trwałe przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równowartości dla dostarczanych urządzeń.
215	Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wyszczególnione w Projekcie wykonawczym technologii i wyposażenia w tabeli: ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO TECHNICZNEGO i MEBLOWEGO i PIĘTRO - BUDYNEK B (str. 116 ÷127), jest przedmiotem zamówienia;	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenie i wyposażenie wymagające montażu (trwałe przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równowartości dla dostarczanych urządzeń.
216	Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wyszczególnione w Projekcie wykonawczym technologii i wyposażenia w tabeli: ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO TECHNICZNEGO i MEBLOWEGO II PIĘTRO - BUDYNEK ISTNIEJĄCY (str. 127 ÷138), nie jest przedmiotem zamówienia;	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenie i wyposażenie wymagające montażu (trwałe przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równowartości dla dostarczanych urządzeń.
217	Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wyszczególnione w Projekcie wykonawczym technologii i wyposażenia w tabeli: ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO TECHNICZNEGO i MEBLOWEGO II PIĘTRO - BUDYNEK B (str. 139 ÷149), jest przedmiotem zamówienia;	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenie i wyposażenie wymagające montażu (trwałe przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równowartości dla dostarczanych urządzeń.
218	Prosimy o informację, czy rynny i rury spustowe daszków mają być z blachy nierdzewnej wg detalu 92 czy z blachy stalowej ocynkowanej wg STWiOR Roboty Budowlane i Wykończeniowe str. 205 i 206	Wykonać zgodnie z projektem, a STWiOR mówi o sposobie wykonania.
219	Prosimy o informację, jaki rodzaj okien należy ująć w ofercie dla budynków A, B i budynku Trafo: wg opisu technicznego str. 36 -okna PCV, profile 6-komorowe, czy według zestawień i kart pomieszczeń okna aluminiowe 3-komorowe	Wykonać zgodnie z kartami pomieszczeń
220	Prosimy o potwierdzenie że wszystkie fasady aluminiowe oznaczenie 2A i 3A mają być E160 zgodnie z zestawieniem ślusarki. Na rzucie parteru oznaczono tylko okno 04 E160;	Wszystkie elementy elewacyjne z wymogami p-po. są oznaczone na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz w zestawieniach ślusarki aluminiowej
221		221

	W udostępnionej dokumentacji brak operatu ppoż. Prosimy o uzupełnienie;	Opis p-poż. w Projekcie Budowlanym jest równocześnie operatem p-poż.
222	Prosimy o informację, jakie parametry akustyczne powinny spełniać okna i fasady budynków A i B;	Parametry akustyczne dla okien i fasady mają odpowiadać obecnym przepisom prawa budowlanego w tym zakresie.
223	W związku z różnicami rzędnych w dokumentacji (Konstrukcja/Architektura) prosimy o wskazanie której z dokumentacji jest nadzędna. Dotyczy to np. posadowienia ław budynku B wokół A-A i rysunku konstrukcji K-89	Obie dokumentacje są równoważne i muszą być łącznie traktowane, przekrój A-A przez budynek B jest przekrojem tamany, na którym pokazane są dwa poziomy w różnych częściach budynku, w części z podpiwniczeniem i w części bez podpiwniczenia.
224	Czy w zakresie wyceny jest linia zasilająca zasilania podstawowego ze złącza kablowego do projektowanego budynku stacji transformatorowej	Zakres postępowania przetargowego obejmuje linie zasilająca zasilania podstawowego ze złącza kablowego do projektowanego budynku stacji transformatorowej
225	Czy w zakresie wyceny jest linia zasilająca zasilania rezerwowego ze złącza kablowego do projektowanego budynku stacji transformatorowej	Zakres postępowania przetargowego obejmuje linie zasilająca zasilania podstawowego ze złącza kablowego do projektowanego budynku stacji transformatorowej
226	Czy w zakresie wyceny jest dostawa wolnostojącej stacji transformatorowej;	Zakres postępowania przetargowego obejmuje dostawa wolnostojącej stacji transformatorowej
227	Czy w zakresie wyceny jest dostawa agregatu o mocy 669kVA	Zakres postępowania przetargowego obejmuje dostawę agregatu o mocy 669kVA
228	Prosimy o przekazanie opisu technicznego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku B. Z przekazanej dokumentacji nie wynika, którego obiektu dotyczy opis	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Zamawiający załączycь przedmiotową dokumentacją projektową
229	Czy w zakresie wyceny jest system DECT dla poziomu -1 w budynku A	Zakres postępowania nie obejmuje system DECT dla poziomu -1 w budynku A.
230	W budynku B należy dostarczyć system DECT, który będzie przyłączony do istniejącej centrali DECT. Prosimy o podanie producenta istniejącego w szpitalu rozwijania	Panasonic
231	Zgodnie z projektem systemu pożarowego należy wykonać połączenie pomiędzy istniejącą centralą a nowoprojektowaną. Tym samym prosimy o podanie producenta systemu SAP na istniejącym budynku	Polon-Alfa
232	Prosimy o informację, czy należy połączyć instalację uziemiającą budynku A poprzez łącznik z istniejącym budynkiem	Tak poniżej tacznika, w poziomie fundamentów.
233		

234	Prosimy o podanie ilości stali zbrojeniowej potrzebnej do wykonania płyt posadzkowych kondygnacji podziemnych			Zgodnie z dokumentacją projektową.
235	Prosimy o informację, czy schody zewnętrzne poziomu 0 (przy budynku A) wchodzą w zakres zamówienia		Zakres postępowania obejmuje schody zewnętrzne poziomu 0 (przy budynku A)	
236	Prosimy o wyodrębnienie zestawienia stali dla elementów budynku B i oddzielnie dla elementów budynku A. W obecnym stanie rysunki zbrojeniowe podają ilość łączną dla elementów budynku A i B		Zestawienia stali są ujęte na rysunkach konstrukcji.	
237	Prosimy o podanie klas ekspozycji dla elementów konstrukcyjnych żelbetowych		Klasy ekspozycji ujęte są w opisie do projektu konstrukcji, jest również pokazane na rysunkach konstrukcji.	
238	Prosimy o informację, czy Inwestor dopuści zamianę okładzinę elewacji wentylowanej z płyt ceramicznych na płyty włókno-cement; Wysowane rozkroje płyt ceramicznych np. 144x30 cm są zbyt duże na okładzinę ceramiczną.		Zgodnie z SiWZ Zamawiający dopuści każde rozwijanie zamienne przy zachowaniu funkcjonalności oaz niegorszych parametrów proponowanych rozwijających zamiennych.	
239	Prosimy o informacje co oznacza symbol „sz” umieszczony przy drzwiach na rzucie parteru		Symbol ten oznacza samozamykacz.	
240	Prosimy o wytyczne potrzebne do wyceny logo szpitala: wymiary, jaki materiał, sposób podświetlania;		Wielkość logo należy dostosować proporcjonalnie do płaszczyzny elewacyjnej przeznaczonej dla logo, to jest pokazane na elewacjach. Wykonanie ma zapewniać wysoką trwałość oraz oświetlenie wewnętrz logo.	
241	Prosimy o informacje dotyczące zakresu prac na terenach zewnętrznych jakim należy ująć w ofercie;		Zakres postępowania obejmuje wszystkie prace na terenach zewnętrznych ujęte w dokumentacji projektowej.	
242	Czy w zakresie oferty należy uwzględnić montaż stojaków rowerowych. Jeśli tak prosimy o wytyczne		Oferta ma uwzględnić montaż standardowych stojaków rowerowych zgodnie z dokumentacją projektową	
243	żaluzje wewnętrzne p-poż. Jakiego rodzaju żaluzje należy przyjąć w ofercie, jak powinny być sterowane		Żaluzje wewnętrzne p-poż są pokazane w projekcie architektury, Wszystkie mają być El60, sterowanie zamknięciem z systemu SSP	
244	Drzwi wewnętrzne z laminatu poliestrowego z ościeżnicą z profili aluminiowych wg zestawienia a. skrzydło w rame aluminiowej zgodnie z kartą pomieszczeń; b. skrzydło z płyty pokrytej laminatem jak sugerują rysunki z rozwinięciem ścian;		Drzwi należy wykonać zgodnie z projektem architektury, rysunki rozwinięć ścian określają kierunek kolorystyczki a nie materiał drzwić mieścić:	

	Czy wykonanie informacji wizualnej jest w zakresie tego postępowania; Jeśli tak to prosimy o wytyczne potrzebne do wyceny: rodzaj materiału z jakiego należy wykonać tabliczki, wymiary tabliczek, informację jakie elementy należy oznaczyć	Przedmiotowe postępowanie nie obejmuje informacji wizualnej.
245	Na rysunku rozwinięcie ścian kondygnacji +1 na drzwiach wrysowano dodatkową ostonę skrzydła w okolicach klamki. Prosimy o informacje z jakiego materiału należy ją wykonać	To są tzw. „brudowniki” i powinny być wykonane w takim samym systemie jak zabezpieczenia ścian korytarzy
246	Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że w zakresie oferty nie należy uwzględnić kosztu serwisu gwarancyjnego urządzenia przez cały okres trwania gwarancji	Zakres oferty nie obejmuje kosztów materiałów eksploatacyjnych ale powinien uwzględniać koszty robocizny serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.
247	Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że w zakresie oferty nie należy uwzględnić kosztu materiałów eksploatacyjnych urządzeń przez cały okres trwania gwarancji	Zakres oferty nie obejmuje kosztów materiałów eksploatacyjnych ale powinien uwzględniać koszty robocizny serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.
248	architektura	żałuzja przeciwpożarowa EI 60 z automatycznym zamkaniem z systemu SSP
249	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie i opis żałuzji ppoż. występujących w szatni i recepcji	Vykonać zgodnie z rysunkiem nr 95
250	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie i opis świetlików	Należy wykonać wykładziny specjalne z PCV
251	Prosimy o informacje, czy na klatkach schodowych ma być wykładzina wg. kart pomieszczeń czy gres wg. zestawienia pomieszczeń?	Sufity w pomieszczeniach piwnicy bud. B mają być tynkowane
252	Prosimy o informacje, czy sufity pomieszczeniach w piwnicy bud. B mają być tynkowane?	

	W budynku A nie należy wyceniać instalację oddymiania klatek schodowych.
253 Prosimy o informację, czy w budynku A należy wyceniać instalację oddymiania klatek schodowych ?	W budynku A nie należy wyceniać SSP.
254 Prosimy o informację, czy w budynku A należy wyceniać SSP ?	Zgodnie z dokumentacją projektową.
255 Prosimy o udostępnienie schematów CCTV;	Należy w ofercie uwzględnić wycenę likwidacji istniejącej kanalizacji teletechnicznej, wybudowania nowej i wykonania przekładki kabli z istniejącej kanalizacji do nowej
256 Prosimy o informację, czy w budynku A należy wyceniać kanalizacji do nowej ?	
257 Prosimy o informację, czy w budynku A należy wyceniać Instalację DECT ?	Zakres postępowania nie obejmuje system DECT dla budynku A.
258 Prosimy o informację, Jakiego producenta jest istniejąca centrala DECT ?	Panasonic
259 Prosimy o informację, Jakiego producenta jest bramka głosowa (system DECT) ?	Panasonic
260 Prosimy o informację, Czy wymagana jest integracja systemu DECT z systemem przywoławczym?	Panasonic
261 Prosimy o informację, jaką rozdzielnica znajduje się na rzucie Stacji transformatorowej w pomieszczeniu 0/267 ?	Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych stacji transformatorowej.
262 Prosimy o zmodyfikowanie zapisów SIWZ (pkt 8.1., 8.2.) poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia, tj. poprzez wskazanie, że zakończenie robót winno nastąpić w terminie określonej, ilości miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
263 Zamawiający określa bowiem końcowy termin do którego ma zostać wykonane zamówienie, wskazując konkretną datę kalendarzową. Takie określenie terminu zakończenia robót bez liczenia się np. z możliwością wnoszenia przez wykonawców środków ochrony powoduje niebezpieczeństwo dalszego skrócenia okresu czasu na wykonanie zamówienia i może skutkować nadmiernym podwyższaniem przez wykonawców cen ofertowych do poziomu uwzględniającego powyższe ryzyko. Zapis 8.3 SIWZ tych zagrożeń nie zmienia. Realizacja tej zmiany uzależniona jest od zgodnego oświadczenie obu stron umowy. Nie istnieje, zatem żaden instrument nacisku, którym wykonawca może wymusić na Zamawiającym dokonanie zmian, w sytuacji, jeżeli	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Zamawiający nie byłby skłonny takich zmian wprowadzić, nawet gdyby miałyby one uzasadniony charakter.

	Patrz modyfikacja SIWZ z dnia 23.07.2020r. do przedmiotowego postępowania przetargowego.
Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 9.2.3. pkt 2a, b i c oraz kryteriów oceny ofert w zakresie określonym jako Doświadczenie Kluczowego zespołu poprzez dokonanie opisu oceny spełniania tego warunku oraz kryteriów oceny ofert w sposób, który nie będzie naruszał uczciwej konkurencji, tj. poprzez odstąpienie od zawierającego opisu i wykreszenia obowiązku wykazania się przez daną osobę doświadczeniem w kierowaniu daną inwestycją przez okres minimum 12 miesięcy ciągle. Wymog ten jest nieuzasadniony. Sam czas trwania inwestycji nie jest tu bowiem miarodajny. Zdaniem Wykonawcy takie sformułowanie wymogu, uniemożliwia racjonalne wartościowanie doświadczenia wykazanej osoby i tym samym dokonanie oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu i oferty Wykonawcy, powinien być on usunięty z SIWZ.	Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 9.2.3. pkt 2a, b i c oraz kryteriów oceny ofert w zakresie określonym jako Doświadczenie Kluczowego zespołu poprzez dokonanie opisu oceny spełniania tego warunku oraz kryteriów oceny ofert w sposób, który nie będzie naruszał uczciwej konkurencji, tj. poprzez odstąpienie od zawierającego opisu i wykreszenia obowiązku wykazania się przez daną osobę doświadczeniem w kierowaniu daną inwestycją przez okres minimum 12 miesięcy ciągle. Wymog ten jest nieuzasadniony. Sam czas trwania inwestycji nie jest tu bowiem miarodajny. Zdaniem Wykonawcy takie sformułowanie wymogu, uniemożliwia racjonalne wartościowanie doświadczenia wykazanej osoby i tym samym dokonanie oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu i oferty Wykonawcy, powinien być on usunięty z SIWZ.

Wykonawca wskazuje, że istnieją na rynku przedsiębiorcy, którzy w swoich zasobach dysponują osobami, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane i doświadczenie nad realizacją zamówień o opisanym charakterze i parametrach. Nie są to jednak inwestycje o takim czasie trwania (czyli min. 12 mcy) lub osoby, które brązy udział w realizacji kontraktów przez cały okres realizacji. Nie ulega więc wątpliwości, że mimo ich bogatego doświadczenia, nie będą tu mogły być wykazane. Ograniczenie akceptowalnego doświadczenia jedynie do tego, które trwało 12 mcy ciągle na jednej inwestycji pozostaje - bez wpływu na możliwość dokonania przez Zamawiającego rzeczywistej weryfikacji zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Według Wykonawcy - sformułowany wymóg nie ma najmniejszego znaczenia z technicznego punktu widzenia a jedynie uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert.

Prosimy ponadto o dopuszczenie w opisie warunku wskazanym w pkt 9.2.3. pkt 2a) oraz i odpowiednio w kryterium oceny ofert donoszącym się do Kierownika budowy 263 możliwości wykazania się również doświadczeniem na stanowisko kierownika robót.

Dot. pkt 22.3 SIWZ - Kryterium „Doświadczenie Kluczowego Zespołu”. Prosimy o modyfikację tych postanowień, poprzez wykreślenie z nich fragmentu odnoszącego się do budynków należących wg klasifikasi PKOB do klasy 1264 tj. budynków szpitali i zakładów opieki medycznej. Zastosowane przez Zamawiającego kryterium oceny ofert oznacza, że dodatkowymi punktami będą premiowani wyłącznie wykonawcy dysponujący osobami, które brały udział w realizacji jednego dwóch rodzajów budynków. Dodatkowo roboty budowlane prowadzone w takim budynku muszą spełniać wysoki parametr kwotowy. W ocenie Wykonawcy ograniczenie zakresu wykonywanych obiektów do wąskiego zakresu budynków jest nadmiernie w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia i powoduje ograniczenie konkurencji. Co istotne, wskazane osoby powinny dysponować doświadczeniem w zakresie kierowania robotami budowlanymi – tym bardziej, zatem ograniczanie premiowanego doświadczenia personelu Wykonawcy tylko do konkretnych budynków prowadzi do wniosku, że tak określone kryterium oceny ofert nie pozostaje w logicznym i funkcjonalnym związku z przedmiotem zamówienia (jak wymaga tego art. 91 ust. 2 ustawy PZP). Zamawiający nie określił, że osoby te będą posiadały jakieś dodatkowe obowiązki, niż te, które zostały określone w Prawie budowlanym, a do których prawidłowego wykonywania w jakiś szczególny sposób przedponowałyby je doświadczenie uzyskane w ramach realizacji robót w we wskazanych budynkach. W efekcie powyższego, wykonawcy dysponującą personelem posiadającym wystarczające doświadczenie w wykonywaniu danego rodzaju robót, ale niekoniecznie akurat we wskazanych przez Zamawiającego dwóch rodzajach budynków, będą mieli znacznie mniejsze szanse na uzyskanie zamówienia, niż bardzo wąskie grono wykonawców spełniających przedmiotowe kryterium. W ocenie Wykonawcy, aby kryterium to pozostało w związku z przedmiotem zamówienia, powinno ono odnosić się do doświadczenia osób w wykonaniu określonych robót budowlanych, niezależnie od tego, 264 czy były one realizowane w wybranych budynkach 1264.	Patrz modyfikacja SIWZ z dnia 23.07.2020r. do przedmiotowego oferty:						
265	Uwagi	dot.	Formularza				
				Dot. pkt D; Prosimy o modyfikację tego zapisu, stosownie do uwag podniesionych w stosunku do pkt 22.3 SIWZ.			Pytania/uwagi dotyczące umowy:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

266	Dot. § 3 ust. 1; Prosimy o modyfikację tego postanowienia, poprzez zastąpienie terminu wykonania zamówienia określonego w postaci konkretnej daty terminem oznaczonym w postaci określonej liczby miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający określił bowiem tylko końcowy termin do którego ma zostać wykonane zamówienie, wskazując konkretną datę kalendarzową. Natomiast nie została w żaden sposób wskazana data od jakiej wybrany wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania tego zamówienia. Takie określenie terminu wykonania zamówienia lub jego części bez liczenia się np. z możliwością wnoszenia przez wykonawców środków ochrony powoduje niebezpieczeństwo dalszego skrócenia okresu czasu na wykonanie zamówienia i może skutkować nadmiernym podwyższaniem przez wykonawców cen ofertowych do poziomu uwzględniającego powiększe ryzyko.	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.	
267	Dot. § 4 ust. 2. Prosimy o dodanie do nawiąsu zastrzeżenia – o ile uwagi te będą konieczne i uzasadnione	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.	
268	Prosimy o wykreszczenie postanowienia z ust. § 4 ust. 3. To Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte i pełne realizowanie przedmiotu umowy. Uprawnienie przyznane dla Zamawiającego w tym postanowieniu może spowodować poważne utrudnienia w realizacji tego zamówienia przez Wykonawcę, wręcz uniemożliwić mu prawidłową jego realizację	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.	
269	Dot. § 6 ust 19. Prosimy o zdefiniowanie pojęcia „zła jakość”.	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.	

		Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Dot. § 7 ust. 3; Prosimy o modyfikację postanowienia. Prosimy zatem o zapisanie, że cena oferty pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do przewidzienia na etapie oferowania, kosztów niemożliwych do przedzielenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków/sprzeczności w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania prac wynikających z zaistnienia ww. okoliczności do umowy zostanie wprowadzona zmiana zwlekszająca przedmiot zamówienia o roboty dodatkowe/zamienne, za które wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.	W związku z powyższym prosimy również o jednoznaczne dopisanie, że zmiana wynagrodzenia, nastąpi w następujących przypadkach: -występą konieczność wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, -występą konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych parametrów, rozwiązań technicznych lub materiałowych, -nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć, -nastąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem Umowy	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
270	Dot. § 8 ust. 7; Prosimy o skrócenie maksymalnego terminu uregulowania wynagrodzenia, z 60 do 30 dni od daty wpływu faktury.	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
271		
272	Dot. § 8 ust. 9. Prosimy o wykreślenie zapisu: „oraz o zwrocie zabezpieczenia podwykonawcom z tytułu niewykonania umowy; Prosimy o dostosowanie zapisów zawartych w tych postanowieniach do treści przepisu art. 143a ust.1 pkt 1) ustawy PzP. Zwracamy uwagę, że przepis ten nie przewiduje obowiązku składania przez wykonawcę oświadczenie o zwrocie zabezpieczenia podwykonawcom z tytułu niewykonania umowy	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Dot. § 11 ust. 8. Prosimy o wykreszczenie. Wskazujemy, że opisane w tym postanowieniu uprawniania Zamawiającego są zbyt daleko idąc. Scenariusz, który może się zmaterializować na podstawie tych zapisów, może spowodować, że Wykonawca poniesie straty na poziomie aktualnie trudnym do oszacowania. W przypadku braku zgody na wykreszczenie dopisanie zastrzeżenia, że uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu dopiero po dodatkowym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia stanu naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, i po bezskutecznym upływie tego terminu

Dot. 12 § ust. 15. Prosimy o dodanie zastrzeżenia: uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowiązku oraz po bezskutecznym upływie terminu na jego wykonanie nie krótszym niż 14 dni oraz po uprzedniej akceptacji podmiotu mającego zrealizować wykonawstwo zastępcze jako podmiotu postąpiącego odpowiednie uprawnienia a także ceny takiego wykonawstwa, o ile miałyby one być wyższe niż ceny wynikające z oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie za mówiącą za dane prace.

10. Dot. § 12 ust. 16. Prosimy o wykreszczenie zapisu „Wykonawca traci w tym wypadku prawo zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbiorów i w pełni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru”. Zapis może powodować niekorzystne konsekwencje dla Wykonawcy w postaci znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków

Dot. § 12 ust. 17; Prosimy o wydłużenie terminu zawiadomienia Wykonawcy z 2 dni do 5 dni roboczych? Termin 2 dniowy jest trażąco krótki

Dot. § 14 ust. 5. Prosimy o wskazanie, że podany przez Zamawiającego termin na usunięcie wad nie może być krótszy niż 14 dni.

Dot. 14 § ust.5. Prosimy o dodanie zastrzeżenia: uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowiązku oraz po bezskutecznym upływie terminu na jego wykonanie nie krótszym niż 14 dni oraz po uprzedniej akceptacji podmiotu mającego zrealizować wykonawstwo zastępcze jako podmiotu postąpiącego odpowiednie uprawnienia a także ceny takiego wykonawstwa, o ile miałyby one być wyższe niż ceny wynikające z oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie za mówiącą za dane prace

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

		Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
279	Dot. 16 § ust.7. Prosimy o dodanie zastrzeżenia: uprawnienie to przystępuje Zamawiającemu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowiązku oraz po bezskutecznym upływie terminu na jego wykonanie nie krótszym niż 14 dni.	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
280	Dot. § 16 ust. 6; Prosimy o skrócenie terminu na przedstawienia polisy z miesiąca przed wygaśnięciem na 14 dni przed wygaśnięciem? Termin miesięczny jest rażąco dłużgi.	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
281	Dot. § 17- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania tj. W szczególności poprzez:  1) Dot. § 17 ust. 8 - Prosimy o modyfikację postanowienia, że wartość wszystkich kar umownych i odszkodowań wynikających z umowy nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust.1 umowy? 2) W ust. 1 pkt 1) obniżenie kary umownej z 0,1 % na 0,01%? 3) W ust. 1 pkt 2) obniżenie kary umownej z 0,2 % na 0,01%? 4) W ust. 1 pkt 3) obniżenie kary umownej z 0,05 % na 0,001%? 5) W ust. 1 pkt 4) obniżenie kary umownej z 500 zł na 200 zł? 6) W ust. 1 pkt 5) obniżenie kary umownej z 0,05 % na 0,001%? 7) W ust. 1 pkt 5) obniżenie kary umownej z 0,05 % na 0,001%? 8) W ust. 1 pkt 6); Prosimy dodanie do słowa „opóźnieniu” z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz obniżenie kary umownej z 0,05 % na 0,001%? 9) W ust. 1 pkt 7, 8) i 9) o obniżenie kary umownej z 5000 zł na 2000 zł? 10) W ust. 1 pkt 10) o obniżenie kary umownej z 10.000,00 zł na 5000 zł? 11) W ust. 1 pkt 11) o obniżenie kary umownej z 2.000 zł na 1000 zł?  Wykonawca wskazuje, iż postanowienia umowy w zakresie ww. postanowień, mogą uniemożliwić złożenie oferty przez Wykonawcę. Kary w tych postanowieniach są wygówowane. Przy tak znacznej ilości czynności, złożoności robót, warunków ich wykonywania, konieczności współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą, ustalenie takiego rodzaju kar w konsekwencji może pozbawić Wykonawcę znaczej części należnego wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe zamówienie może stracić dla niego sens ekonomiczny.	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

W § 17 ust. 1 Wykonawca wnosi o wprowadzenie jednoznacznego zapisu, z którego wynika, że w każdym ze wskazanych przypadków (pkt od 1 do 4) odstąpienie będzie możliwe jedynie po dokonaniu wezwania Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu do zaprzestanie wskazanych naruszeń lub ich usunięcia?

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

§ 17 ust. 1 pkt 4 prosimy o wykreślenie zapisu „jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada”. Zapis jest nieuprawniony. Rozliczenie za roboty powinno nastąpić bez względu na przyczynę odstąpienia. Taki zapis naraża Wykonawcę na poniesienie znacznej straty, co znacząco wpływa na możliwość sporządzenia i złożenia oferty.

Dot. § 22 ust. 1 i 6. Wykonawca wnosi o dodanie sformułowania „oraz pod warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za ten wykonany element.

Dot. § 22 ust. 1. Mając na uwadze powszechną sytuację w obrocie gospodarczym, w szczególności w procesie budowlanym, to jest kredytowania inwestycji przez Wykonawców (a ten zapis ogranicza konkurencję), prosimy o wpisanie zgody na cesję wierzytelności na rzecz podmiotu finansującego Wykonawcę, a także na rzecz podmiotu udzielającego gwarancji należytego wykonania.

285 Prosimy o wskazanie terminu wizji lokalnej

286 Prosimy o wskazanie terminu wizji lokalnej

287 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej w formacie dwg.

288 Prosimy o wskazanie potencjalnego miejsca usytuowania zaplecza biurowego.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

	Zgodnie z dokumentacją i decyzją o pozwoleniu na budowę budowa dwóch jazdów na drogę publiczną zaprojektowaną na działce ew. nr 46 z obrębem nr 12, budowa jazdu z ul. Gdyńskiej na działce nr 48 obręb nr 12 oraz budowa przytaczny wod-kan., elektroenergetycznego na działce ew. nr 48 z obrębem nr 12 powinny zostać wykonane po przeprowadzeniu odstępnych postępowań administracyjnych i nie są objęte pozwoleniem na budowę. Prosimy o potwierdzenie, że dla wyżej wymienionych robót przeprowadzenie wszelkich procedur administracyjnych, przygotowanie niezbędnych projektów oraz uzgodnienie wraz z kosztami administracyjnymi są po stronie Zamawiającego. Prosimy również o informację, czy teren zaznaczony na rysunku „01 PZT ZAGOSPODAROWANIE 96 dpi” jako „Budowa wg odrebnnej procedury” wchodzi w zakres przetargu?	Zgodnie z zapisami SIWZ.
290	Prosimy o informację czy Użytkownik lub inne podmioty będą uczestniczyli oprócz Inwestora w bieżących odbiorach robót i końcowym odbiorze inwestycji ?	Tak, zgodnie z projektem Umowy.
291	Prosimy o informację, czy Użytkownik lub Użytkownicy będą uczestniczyli oprócz Inwestora w bieżących odbiorach robót i końcowym odbiorze inwestycji ?	Tak, zgodnie z projektem Umowy.
292	Ze względu na fakt, iż w zakresie postępowania znajduje się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jakie winien uzyskać Wykonawca dla budynku B oraz części budynku A, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie zakresu robót budowlanych, wykończeniowych w łączniku oraz budynku A, który pozwoli spełnić wymagania przepisów technicznych wymaganych do uzyskania tego pozwolenia. Zwracamy tu uwagę Zamawiającego na fakt, że zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych to Zamawiający jest odpowiedzialny za jasne i jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia i nie może on scedowywać na Generalnego Wykonawcę ryzyk związanych z niejednoznacznym opisem zakresu przedmiotu zamówienia jakim jest dokumentacja techniczna dla całego budynku A oraz łącznika.	Budynek A nie podlega zgłoszeniu do użytkowania
293	Prosimy o doprecyzowanie, które pomieszczenia w obiekcie piwnicy budynku A znajdują się w zakresie prac budowlanych	Należy wykonać w budynku A wszystkie instalacje umożliwiające zasilanie w media budynku B i istniejącego budynku C szpitala oraz w budynku A wykonać zasilanie w media budynku B i istniejącego budynku C szpitala oraz w budynku A roboty budowlane konieczne do wykonania prac instalacyjnych.
294	Prosimy o informację czy w zakresie niniejszego postępowania znajduje się wykończenie pomieszczeń, prace instalacyjne oraz dostarczenie wyposażenia na potrzeby wykonania centralnej sterylizatorni w budynku piwnicy budynku A.	Nie - Należy wykonać w budynku A wszystkie instalacje umożliwiające zasilanie w media budynku B i istniejącego budynku C szpitala oraz w budynku A wykonać zasilanie w media budynku B i istniejącego budynku C szpitala oraz w budynku A roboty budowlane konieczne do wykonania prac instalacyjnych.

	Zgłoszeniem użytkowania jest objęty wyłącznie budynek B, budynek A nie będzie użytkowany poza dostarczaniem mediów do budynek istniejącego szpitala i do budynek B
295	Zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia opisanym w SIWZ str. 4 w zakresie obowiązków Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zgodnie z dokumentacją przetargową i opisem przedmiotu zamówienia nie ma możliwości uzyskania pozwolenia dla całego zakresu robót . Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie w jakim zakresie Zamawiający chcieliby użytkować budynek A.
296	Udostępniona dokumentacja dotycząca zamówienia nie zawiera niezbędnych do zamówienia. Udostępniona dokumentacja dotycząca zamówienia nie zawiera niezbędnych do przygotowania oferty opracowań branżowych, w szczególności: - projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej, zawierającego rysunki szalunkowe wszystkich kondygnacji oraz przekroje przez budynek z zaznaczonymi elementami żelbetowymi znajdującymi się aktualnie w projekcie wykonawczym Prosimy o udostępnienie informacji, czy poniższe obiekty podlegają rozbiorowi: <ul style="list-style-type: none"><li>- wejście wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w budynek istniejącym od strony budynek objętych zamówieniem,</li><li>- wejście do Laboratorium – Punktu Pobrań,</li><li>- chodniki na terenie objętym zamówieniem,</li><li>- czerpnie powietrza.</li></ul>
297	Prosimy o informację, czy przedmiot zamówienia obejmuje rozbiorkę budynku administracyjnego i budynków magazynowych opisanych w opisie technicznym projektu wykonawczego architektury. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków, wymiarów zewnętrznych, kubatury i technologii, z której zostały wykonane.
298	Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbiorkę budynku administracyjnego i budynków magazynowych opisanych w opisie technicznym projektu wykonawczego architektury
299	Zakres zamówienia nie obejmuje wykonanie połączenia piwnicy budynku A z piwnicą istniejącego szpitala. Przeprowadzić należy wyłącznie media zasilające budynek istniejący bez umożliwiania przejścia z budynku istniejącego Prosimy o informację, czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie połączenia piwnicy budynku A z piwnicą istniejącego szpitala poprzez wykonanie otworów w istniejącej ścianie zewnętrznej szpitala? W których miejscach w ramach tego zamówienia należy wykonać połączenia pomiędzy budynkiem A i C?

	Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, jak również złożona oferta ma charakter ryczałtowy dlatego zamawiający nie dolicza przedmiarów robót.
300	Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja nie odpowiada zakresowi prac wymienionym w SIWZ. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych opis przedmiotu zamówienia powinien być dokładnie opisany. Prosimy o przekazanie dokumentacji, szczególnie poziom -1 budynku A, z zaznaczonymi elementami które należy wycenić w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
301	Prosimy o potwierdzenie możliwości i podanie okresu wyłączenia z użytkowania pomieszczeń w budynku, z którym ma się łączyć część nowoprojektowana.
302	Zgodnie z zapisami SIWZ zakres przedmiotu zamówienia budynku A obejmuje kompletne roboty instalacyjne i wykończeniowe tylko na kond. -1 a pozostałe kondygnacje w stanie surowym zamkniętym. Prosimy o informację czy w zakresie robót budowlanych instalacyjno-wykończeniowych jest wykonanie trzonu komunikacyjnego z szybami windowymi na połączaniu z istniejącą częścią szpitala.
303	Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 13.1. Zabezpieczenie należtego wykonania umowy wynosi 5% całkowitej ceny brutto, natomiast zgodnie z zapisami wzoru Umowy § 15 zabezpieczenie to wynosi 10% całkowitej ceny brutto. Prosimy o wskazanie prawidłowej wartości oraz stosowną modyfikację dokumentów przetargowych
304	Zgodnie z SIWZ (str. 5) do dokumentacji przetargowej zamówienia powinno być dołączone zestawienie wyposażenia i sprzętu oraz przedmiary robót. Prosimy o udostępnienie ww dokumentów.
305	Prosimy o potwierdzenie, że Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 2 do Umowy należy dostarczyć w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy.
306	W związku z datą ważności uzyskanego przez Zamawiającego Pozwolenia na budowę datowaną na 26.10.2020r prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zmiany przewidywanej daty rozpoczęcia robót zgodnie z SIWZ pkt 8.3 termin wykonania przedłuży się odpowiednio o czas niezbędny na uzyskanie Pozwolenia na budowę, a procedura znajdować się będzie po stronie Zamawiającego.

	Zgodnie z zapisami SIWZ.
307	Zgodnie z zapisami SIWZ przed zawarciem Umowy należy dostarczyć kosztrysy ofertowy szczegółowy lub uproszczony. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymagać będzie kosztrysu ofertowego uproszczonego
308	Zgodnie z zapisami SIWZ przed zawarciem umowy należy dostarczyć Kosztrysy ofertowe. Prosimy o informację jaki termin Zamawiający wyznacza na dostarczenie Kosztrysu ofertowego przez Wykonawcę po wezwaniu Zamawiającego.
309	Prosimy o potwierdzenie, iż gazy medyczne oraz sprzęt medyczny należy wycenić ze stawką VAT wynoszącą 8% zgodnie z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych.
310	Dotyczy zapisów SIWZ pkt. 26.6. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy podawać firm Podwykonawczych w przypadku jeżeli na dzień składania ofert Podwykonawcy nie są znani.
311	Zgodnie z Formularzem oferty pkt D. 5) termin płatności faktur wynosi 30 dni, natomiast zgodnie ze wzorem Umowy termin płatności do 60 dni. Prosimy o stosowne zmianę we wzorze Umowy.
312	Zgodnie z zapisami Umowy § 8 ust. 2. Wykonawca będzie wystawiać faktury nie częściej niż raz na dwa miesiące. Wnosimy o zmianę zapisów na możliwość wystawiania faktur raz na miesiąc. Termin ustalony na 2 miesiące powoduje, iż Wykonawcy będą zmuszeni do uwzględnienia kosztu pieniądza w cenie oferty, co znacznie przyzyni się do jej wzrostu.
313	Czy w związku z treścią Umowy § 8 ust. 9 wzoru Umowy, określającego konieczność zwrotu zabezpieczenia podwykonawcom, do rozliczenia końcowego, Zamawiający dopuszcza możliwość utrzymywania przez Wykonawcę kaucji gwarancyjnej, stanowiącej zabezpieczenie rósczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy, w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakości. Kaucja gwarancyjna w tym wypadku nie byłaby częścią wynagrodzenia Podwykonawcy.
314	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.  Zwracamy się o usunięcie § 8 ust. 14 wzoru umowy. Uprawnienie do obniżenia wynagrodzenia na wypadek, nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowódów płatności na rzecz Podwykonawców, jest zbyt daleko idące. Tym bardziej, że Wykonawca dochodząc do porozumienia z Wykonawcą mógłby przedstawić dowody płatności w późniejszym terminie.

	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
315	W nawiązaniu do zapisów § 17 ust 1. 1) wzoru Umowy prosimy o modyfikacje zapisu dotyczącego wysokości kar , poprzez zmianę: z „0,1 % za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” na „0,05 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.
316	W nawiązaniu do zapisów § 17 ust 1. 2) wzoru Umowy prosimy o modyfikacje zapisu dotyczącego wysokości kar , poprzez zmianę: z „0,2 % wynagrodzenia brutto [...]” na „0,05 % wynagrodzenia brutto [...]”.
317	W nawiązaniu do zapisów § 17 ust 1. 3) wzoru Umowy prosimy o modyfikacje zapisu dotyczącego wysokości kar , poprzez zmianę: z „opóźnienia” na „zwłokę” .
318	W nawiązaniu do zapisów § 17 ust 1. 4) wzoru Umowy prosimy o modyfikacje zapisu dotyczącego wysokości kar , poprzez zmianę: z „500 zł polskich za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” na „200 zł polskich za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” .
319	W nawiązaniu do zapisów § 17 ust 1. 5) wzoru Umowy prosimy o modyfikacje zapisu dotyczącego wysokości kar , poprzez zmianę: z „0,05 % wynagrodzenia brutto [...] za każdy dzień przerwy” na „0,01 wynagrodzenia brutto [...] za każdy dzień przerwy” .
320	W nawiązaniu do zapisów § 17 ust 1. 6) wzoru Umowy prosimy o modyfikacje zapisu dotyczącego wysokości kar , poprzez zmianę: z „0,01% wynagrodzenia brutto, [...] za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę (za każdy dzień opóźnienia w zapisie)“ na „0,005% wynagrodzenia brutto, [...] za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę (za każdy dzień opóźnienia w zapisie)“.
321	Prosimy o informację czy zapis wzoru Umowy § 8 ust. 13 „Wykonawca w ciągu 5 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przejściowej lub końcowej, przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię faktury (oryginał do wglądu Zamawiającym) wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z dowodem zapłaty lub oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że należności zostały zapłacone” dotyczy zapłaty za część robót Podwykonawcy objętą fakturą Wykonawcy czy też dotyczy wymagalnych zapłat na dzień wystawienia faktury przez Podwykonawców gdzie godnie z § 20 ust. 4 lit. f mowa o terminie 30 dni na zapłate.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Umowa nie przewiduje procedury zastąpienia kierownika budowy na czas urlopu, choroby lub zdarzeń losowych. Wnosimy o zmianę zapisu §18 ust. 1, pkt 2) w taki sposób, aby możliwe było kontynuowanie pracy pod nieobecność kierownika budowy na czas urlopu lub choroby, a takie zastępstwo (np. przez kierownika robót ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi) nie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy.

322 "SIWZ, CZĘŚĆ II SIWZ, Umowa § 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty." Zabezpieczenie nie staje się własnością zamawiającego, gdyż szkoda może być niższa niż wartość zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być użyte do zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia i pokrycia roszczeń z tytułu rekojmi za wady przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) zabezpieczenie obejmuje jedynie roszczenia z tytułu rekojmi za wady. Wnosimy o dostosowanie zapisu do ustawowych wymogów i zmianę na: W przypadku nienależytego i niezgodnego z umową wykonania zamówienia, zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z Umowąą wykonania przedmiotu zamówienia i pokrycia roszczeń z tytułu rekojmi za wady przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

323 Dotyczy SIWZ pkt 4.6. Prosimy o potwierdzenie, iż wymóg zatrudniania na umowę o pracę, o którym mowa, nie obowiązuje w przypadku, gdy wskazane czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

324 Dotyczy SIWZ pkt. 4.2: „Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szpitala, instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz wyposażenia części nadziemnej budynku A, likwidacji fragmentu linii n.n., oświetlenia terenu i linii teletechnicznej, rozbiórki schodów zewnętrznych do istniejącego budynku.”. Prosimy o informację, czy schody zewnętrzne zostaną rozebrane do momentu przekazania terenu budowy?

	<p>Dotyczy SIWZ pkt. 4.2: „Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szpitala, instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz wypośażenia części nadziemnej budynku A, likwidacji fragmentu linii n.n., oświetlenia terenu i linii teletechnicznej, rozbiórki schodów zewnętrznych do istniejącego budynku.”. Prosimy o informację czy oprócz schodów zewnętrznych do usunięcia są takie: rampa i czerpnia?</p>	<p>Rozebrać należy wszystko to co koliduje z wykonaniem nowych budynków szpitala z stanie wykończenia elewacji obu budynków</p>
326	<p>Dotyczy SIWZ pkt. 4.2: „Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szpitala, instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz wypośażenia części nadziemnej budynku A, likwidacji fragmentu linii n.n., oświetlenia terenu i linii teletechnicznej, rozbiórki schodów zewnętrznych do istniejącego budynku.”. Prosimy o informację czy oprócz schodów zewnętrznych do usunięcia są takie: rampa i czerpnia?</p>	<p>Przedmiotem zamówienia nie jest objęta przebudowa istniejącego budynku szpitala</p>
327	<p>Zgodnie z punktem 4.2 SIWZ Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala, natomiast pkt. 3 opisu technicznego projektu wykonawczego branży architektonicznej wskazuje na konieczność wykonania przebudowy piwnicy, parteru, I i II piętra. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest objęta przebudowa istniejącego budynku szpitala.</p>	<p>Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu (trwałe przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równowartości dla dostarczanych urządzeń.</p>
328	<p>Prosimy o uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia dla kondygnacji -1 w budynku</p> <p>A. Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnych robót budowlano-montażowych wraz z wyposażeniem dla całej kondygnacji -1 budynku A?</p>	<p>Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany wynika ze zwykłego użycia, a nie istnienia w nich wad w okresie gwarancji i rękojmi ponosić będzie Zamawiający (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów ich wymiany).</p>
329	<p>Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany wynika ze zwykłego użycia, a nie istnienia w nich wad w okresie gwarancji i rękojmi ponosić będzie Zamawiający (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów ich wymiany).</p>	<p>Zakres oferty nie obejmuje kosztów materiałów eksploatacyjnych ale powinien uwzględniać koszty robocizny serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.</p>
330	<p>Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszt wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń, które są wymagane przez producentów celem utrzymania gwarancji, będzie obciążać Zamawiającego i nie należy go ujmować w ofercie.</p>	<p>Zakres oferty nie obejmuje kosztów materiałów eksploatacyjnych ale powinien uwzględniać koszty robocizny serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.</p>
331		

<p>Prosimy o potwierdzenie, że przeglądy serwisowe narzucone wszystkimi przepisami prawa np. UDT, przeglądy pożarowe (nie mające wpływu na utrzymanie gwarancji) są po stronie Zamawiającego.</p> <p>332</p>	<p>Zakres oferty nie obejmuje kosztów materiałów eksploatacyjnych ale powinien uwzględniać koszty robocizny serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie, że prace konserwacyjne, eksploatacyjne będące nierożączą częścią codziennego użytkowania oraz wymiana naturalnie zużytych materiałów są po stornie Zamawiającego.</p> <p>333</p>	<p>Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.</p>
<p>Prosimy o informację, z których dróg i bram wjazdowych znajdujących się na terenie szpitala Wykonawca robót budowlanych będzie mógł skorzystać, w celu zapewnienia dostaw materiałów budowlanych na plac budowy. Uprzejmie prosimy o zaznaczenie tych dróg na rysunku planu zagospodarowania terenu</p> <p>334</p>	<p>Zgodnie z zapisami SiWZ.</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty związane z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót na działkach nr 46 i 48 obrob 12 związane z budową zjazdów na drogę publiczną, parkingów, przebudowy oświetlenia, wykonanie przyłączyc instalacyjnych są po stronie Zamawiającego.</p> <p>335</p>	<p>Zamawiający udostępni Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsce przyłączenia do kanalizacji sanitarnej. Szczegółowa lokalizacja zostanie uzgodniona na etapie realizacji.</p>
<p>Prosimy o informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsce przyłączenia do kanalizacji sanitarnej. Prosimy o wskazanie miejsc poboru mediów na szkicu/PZT oraz podanie dostępnej mocy energii elektrycznej na potrzeby budowy.</p> <p>336</p>	<p>Teren budowy znajdująca się na działce nr 118 z obrębem nr 12 zostanie przekazana Wykonawcy nieodpłatnie na czas prowadzenia robót budowlanych.</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie, że nieruchomość gruntowa przeznaczona na teren budowy znajdująca się na działce nr 118 z obrębem nr 12 zostanie przekazana Wykonawcy nieodpłatnie na czas prowadzenia robót budowlanych.</p> <p>337</p>	<p>Przebieg ogrodzenia budowlanego powinien być ustalony w ramach projektu organizacji placu budowy i jest to obowiązkiem Wykonawcy, w uzgodnieniu z Inwestorem</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie przekazany cały teren zaznaczony na PZT jako granica opracowania oraz czy zgodnie z przebiegiem zakresu opracowania PZT Wykonawca może wygrodzić plac budowy?</p> <p>338</p>	<p><b>D Y R E K T O R</b> <i>Grzegorz Artycki</i></p>