



# Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824

Centrala tel. 22 76.33.100, sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 2018.12.07

**Odpowiedź nr 2** do sprawy ZAM/20-I/2018

## OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO



**DOTYCZY:** postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital w Wołominie pn ;  
„Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Wołominie”.- nr postępowania ZAM/20-I/2018.

Zgodnie z art.38. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – Dz. Ustaw 2017, poz.1579 z późn.zm. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w poniższym zakresie;

1. W związku z koniecznością wykonania licznych instalacji tj. przyzywowej, gazów medycznych, monitoringu oraz wymianą stolarki drzwiowej na korytarzu prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wymianę sufitu podwieszanego kasetonowego.  
Odp.: Zamawiający nie przewiduje wymiany konstrukcji rusztu sufitu podwieszanego, a jedynie wymianę pękniętych i posiadających rdzawe wykwity kasetonów (łącznie 2 szt. na całym korytarzu).
2. Dotyczy pozycji nr 94 przedmiaru robót: czy wymiana pionów wod-kan 1 kpl dotyczy jednego kompletnego pionu czy wszystkich pionów w obrębie wykonywanego remontu. Czy pozycja ta obejmuje swoim zakresem również wymianę pionów w salach chorych, czy tylko w łazienkach i brudowniku?  
Odp.: Ta pozycja obejmuje tylko łazienki i brudownik. Przez wymianę pionów rozumie się wymianę odcinka pod stropem IVp., następnie przez całą kondygnację Vp. do stropodachu.  
W wycenie należy ująć wszystkie roboty towarzyszące polegające na wykuwaniu i późniejszym odtworzeniu elementów ścian i stropów (np.: beton, mur, tynk, powłoka malarska itp.), które ulegną zniszczeniu podczas prac remontowych.
3. Dotyczy pozycji nr 95 przedmiaru robót: czy wymiana podejść wod-kan 1 kpl dotyczy jednego kompletnego podejścia czy wszystkich podejść w obrębie wykonywanego remontu. Czy pozycja ta obejmuje swoim zakresem również wymianę pionów w salach chorych, czy tylko w łazienkach i brudowniku ?  
Odp.: Ta pozycja obejmuje tylko łazienki i brudownik. Czyli wymianę podejść do wszystkich urządzeń sanitarnych przewidzianych w tych pomieszczeniach.  
W wycenie należy ująć wszystkie roboty towarzyszące polegające na wykuwaniu i późniejszym odtworzeniu elementów ścian i stropów (np.: beton, mur, tynk, powłoka malarska itp.), które ulegną zniszczeniu podczas prac remontowych.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**  
**Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**  
**[-] mgr inż. Tomasz Boroński**