

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin,
ul. Gdyńska 1/3
Pieczętka zamawiającego

Wołomin19.06.....2020

Odpowiedź nr 1

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Dotyczy: dostawa i montaż wyposażenia meblowego na potrzeby oddziału chirurgii zgodnie z umową nr 032.14.2020 w sprawie dotacji dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

nr sprawy- ZAM/16/2020.

Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ:

1. W treści SIWZ OPZ – załącznik nr 2 pozycja 16, 19, 26, 42, 62 i 78 Zamawiający nie określił wymiarów kontenera. W związku z powyższym prosimy o wskazanie prawidłowych wymiarów kontenera przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga kontenera o wymiarach około : szerokość 400 mm, wysokość 600 mm, głębokość 500 mm
2. W treści SIWZ OPZ – załącznik nr 2 pozycja 8 Zamawiający nie określił wymiarów lodówki. W związku z powyższym prosimy o wskazanie prawidłowych wymiarów lodówki przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga lodówki o wymiarach około 180 mm, szerokość 600 mm, głębokość 620 mm
3. W treści SIWZ OPZ – załącznik nr 2 w pozycjach: 13, 37, 55, 91 i 96 Zamawiający nie określił wymiarów chłodziarki. W związku z powyższym prosimy o wskazanie prawidłowych wymiarów chłodziarki przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga chłodziarki o wymiarach: szerokość 60 cm wysokość 820 mm, głębokość 54 cm
4. W treści SIWZ OPZ – załącznik nr 2 poz. 15 i 78 Zamawiający nie określił grubości płyty meblowej z jakiej ma być wykonana lada recepcyjna. W związku z powyższym prosimy o wskazanie parametrów wymaganych przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga płyty meblowej o grubości około 25mm.
5. W treści SIWZ OPZ – załącznik nr 2 pozycja 23, 30 i 76 Zamawiający opisał krzesło o wymiarach 97x58x43cm. Jednak załączone zdjęcie poglądowe dotyczy krzesła o wymiarach jak niżej:
wysokość: 88 cm,
głębokość: 66 cm,
szerokość: 59 cm,
wysokość siedziska: 48 cm.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie prawidłowych wymiarów krzesła przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga krzesła o wymiarach jak niżej:

wysokość: 88 cm,
głębokość: 66 cm,
szerokość: 59 cm,
wysokość siedziska: 48 cm.

6. W treści SIWZ OPZ – załącznik nr 2 pozycja 38, 48, 50, 66, 69, 72 i 74 Zamawiający opisał stół o wymiarach 800x800x750 mm. Jednak nie została podana grubość płyty meblowej.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie grubości płyty meblowej blatu stołu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga płyty meblowej blatu stołu o grubości 36 mm.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych

1006
Mariusz Poneta